

TIMBRI E VISTI:	COMMITTENTE:  ISTITUTO ONCOLOGICO "GIOVANNI PAOLO II" ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 			
	INTERVENTO: Lavori di realizzazione di una Biobanca istituzionale presso la sede dell'I.R.C.C.S. Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II".			
	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giancarlo Salomone Direttore Area Tecnica c/o Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"			
	DIRETTORE SCIENTIFICO: Dott. Angelo Paradiso c/o Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"			
	PROGETTAZIONE: R.T.P. (Raggruppamento temporaneo di professionisti) Ing. Claudio Carbonara (Capogruppo mandatario) Ing. Vincenzo Carbonara (mandante) Ing. Fabio Carbonara (mandante)			
	c/o Corso Benedetto Croce n. 99 70125 BARI P.IVA: 06967360725			
	OGGETTO DELLA TAVOLA: LAYOUT CLASSI E PRESSIONI			
AGGIORNAMENTI:	SERIE ELABORATI: <input type="checkbox"/> architettura <input type="checkbox"/> strutture <input checked="" type="checkbox"/> impianti	LIVELLO: <input type="checkbox"/> preliminare <input type="checkbox"/> definitivo <input checked="" type="checkbox"/> esecutivo	DATA: Maggio 2011 SCALA: 1:50	TAVOLA: IC 06

LEGENDA LOCALI

01	LOCALE CONSERVAZIONE PER SCOPI DIAGNOSTICI E DI RICERCA
02	LOCALE CONSERVAZIONE PER SCOPI TERAPEUTICI
03	CORRIDOIO
04	MONTACARICHI
05	UFFICIO / CONTROLLO
06	LABORATORIO PREPARAZIONE RISORSE BIOLOGICHE (CLASSIFICATO A LIVELLO DI RISCHIO BIOLOGICO 2 SECONDO IL D.LGS N. 81/08 E S.M.I. E IN CLASSE 8 SECONDO LA NORMA UNI-ISO 14644-1)
07	LABORATORIO RICEZIONE PREPARAZIONE E SMISTAMENTO CAMPIONI BIOLOGICI (CLASSIFICATO A LIVELLO DI RISCHIO BIOLOGICO 2 SECONDO IL D.LGS N. 81/08 E S.M.I. E IN CLASSE 8 SECONDO LA NORMA UNI-ISO 14644-1)
08	FILTRO ISO 8
09	PASSA BOX
10	SPOGLIATOIO PERSONALE
11	WC PERSONALE

	LOCALE NON CLASSIFICABILE
	LOCALE IN CLASSE 8 SECONDO LA NORMA UNI-ISO 14644-1

